



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

Skierniewice, dnia 05 grudnia 2025 r.

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Skierniewicach z dnia 05 grudnia 2025 r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Kwasowiec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Kwasowcu zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Nowy Dwór-Parcela, Zglinna Mała, Zglinna Duża, Stary Rzędków, Rzędków, Nowy Rzędków, Marianów, Marianka, Kwasowiec, Kawęczyn B, Kazimierzów, Dukaczew stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne, tj. liczbę bakterii grupy coli oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72h.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Woda warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Justyna Łukasik

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

/podpisano elektronicznie/



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

ul. Piłsudskiego 33 | 96-100 Skierniewice

+48 46 833 46 00

psse.skierniewice@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-77150-25674-VJCCV-15