Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

HŚ.9020.2.168.2026.SK
Skierniewice, dnia 14 października 2026 r

Gmina Nowy Kawęczyn
Nowy Kawęczyn 32
96-115 Nowy Kawęczyn

Dotyczy: wodociągu publicznego Kwasowiec, gm. Nowy Kawęczyn zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Dukaczew, Kazimierzów, Kawęczyn B, Kwasowiec, Marianka, Marianów, Nowy Dwór Parcela od nr 5 do nr 34d, Nowy Rzędków, Rzędków, Stary Rzędków , Zglinna Duża, Zglinna Mała

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 37av ust. 1 oraz art. 37ax ust. 3 pkt 4, ust. 8 oraz ust. 9 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn. zm.),

- art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757, z późn. zm.),

- art. 10 § 2, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691),

- § 14 i § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748),

w oparciu raport z wyników badań:

- NR PBŚiŚP.9051.505.441.1.2026 z dnia 14.10.2026 r. próby wody pobranej do badań w ramach kontroli urzędowej z punktu na sieci – Nowy Dwór – Parcela 32, 96-115 Nowy Kawęczyn

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Kwasowiec, gm. Nowy Kawęczyn zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Dukaczew, Kazimierzów, Kawęczyn B, Kwasowiec, Marianka, Marianów, Nowy Dwór Parcela od nr 5 do nr 34d, Nowy Rzędków, Rzędków, Stary Rzędków , Zglinna Duża, Zglinna Mała

ze względu na niezgodność z wartością parametryczną parametrów mikrobiologicznych, tj. przekroczenia wartości parametrycznej wskaźników **liczba enterokoków w ilości 1 jtk/100 ml wody oraz liczba bakterii grupy coli w ilości 5 jtk/100 ml wody** w próbce pobranej z punktu na sieci - dom prywatny, Nowy Dwór - Parcela 32, 96-115 Nowy Kawęczyn przy dopuszczalnej wartości parametrycznej obu parametrów 0 jtk/100 ml wody.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

ul. Piłsudskiego 33 | 96-100 Skierniewice
+48 46 833 46 00
psse.skierniewice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-77150-25674-VJCCV-15

oraz

nakazuje:

Gminie Nowy Kawęczyn Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn jako jednostce odpowiedzialnej za bieżącą eksploatację przedmiotowego wodociągu, w tym jakość wody:

1. Podjęcie działań naprawczych, w tym dezynfekcji urządzeń wodociągowych (w tym sieci) zmierzających do poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu tak, aby jakość wody pod względem mikrobiologicznym spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1 oraz część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).
2. Powiadomienie odbiorców zaopatrywanych do tej pory w wodę do spożycia z ww. wodociągu o braku przydatności wody do spożycia. Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet.
3. Zapewnienie odbiorcom wody zastępczego źródła wody przydatnej do spożycia.
4. Pobranie dodatkowych prób wody, nie później niż w ciągu 48 godzin od powzięcia informacji o niezgodności z wartością parametryczną w celu potwierdzenia niezgodności oraz ustalenia miejsca i przyczyny tej niezgodności.
5. Poinformowanie w terminie 7 dni Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach o zakresie wykonanych działań naprawczych.

Na podstawie art. art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2026 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach wpłynął raport z wyników badań z Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach Nr PBŚiŚP.9051.505.441.1.2026 z dnia 14.10.2026 r., w którym stwierdzono liczbę enterokoków w ilości 1 jtk/100 ml wody oraz liczbę bakterii grupy coli w ilości 5 jtk/100 ml wody w próbce wody pobranej z punktu na sieci - dom prywatny, Nowy Dwór - Parcela 32, 96-115 Nowy Kawęczyn.

Stwierdzenie liczby enterokoków oraz liczby bakterii grupy coli w wodzie do spożycia wskazuje na niespełnienie wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 część A tabela 1 oraz część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Zgodnie z art. 37ax ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza w drodze decyzji brak przydatności wody do spożycia w przypadku niezgodności z wartością parametryczną parametru mikrobiologicznego. W takim przypadku organ określa obowiązki podmiotu zaopatrującego w wodę oraz działania niezbędne do przywrócenia jakości wody zgodnej z wymaganiami, stosownie do treści art. 37ax ust. 8 i ust. 9 ww. ustawy.

Ocena jakości wody została dokonana na podstawie wyników badań jakości wody wykonanych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w szczególności § 14 i § 16 tego rozporządzenia, oraz pozostałych zgromadzonych w sprawie materiałów.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna spełniać wymagania mikrobiologiczne określone w obowiązujących przepisach prawa. Obecność bakterii z grupy enterokoków jelitowych w wodzie do spożycia w ilości przekraczającej dopuszczalne wymagania świadczy o pogorszeniu jakości mikrobiologicznej wody i wymaga podjęcia niezwłocznych działań w celu ochrony zdrowia ludzi. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego nie można wykluczyć obecności innych drobnoustrojów chorobotwórczych ani ryzyka wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych u osób korzystających z wody.

Na podstawie analizy wyników badań, oceny ryzyka zdrowotnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach stwierdził, że woda pochodząca z wodociągu Kwasowiec, gm. Nowy Kawęczyn nie spełnia wymagań określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a stwierdzone niezgodności z wartością parametryczną parametrów mikrobiologicznych uzasadniają wydanie decyzji stwierdzającej brak przydatności wody do spożycia, o której mowa w art. 37ax ust. 3 pkt 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach na podstawie art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) odstąpił od zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu, gdyż sprawa nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego. Jednocześnie ze względu na konieczność ochrony życia i zdrowia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach orzekł jak w sentencji

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. J. Piłsudskiego 33, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji.

Justyna Łukasik
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1. Adresat
2. ŁPWIS
3. a/a