Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

Skierniewice, dnia 06 listopada 2026 r.

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach
z dnia 06 listopada 2026 r.

w sprawie **niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**, pochodzącej z wodociągu publicznego **Kwasowiec, gm. Nowy Kawęczyn zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Dukaczew, Kazimierzów, Kawęczyn B, Kwasowiec, Marianka, Marianów, Nowy Dwór Parcela od nr 5 do 34d, Nowy Rzędków, Rzędków, Stary Rzędków, Zglinna Duża, Zglinna Mała**.

Na podstawie przeprowadzonych badań jakości wody w ramach kontroli urzędowej z wodociągu Kwasowiec, gm. Nowy Kawęczyn, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie wskaźnika mikrobiologicznego ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze w 22°C w ilości >300 jtk/1 ml przy dopuszczalnej wartości parametrycznej: „bez nieprawidłowych zmian, przy czym zaleca się aby wartość parametru nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk /1 ml w kranie u konsumenta".

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.



Woda może być wykorzystywana do celów spożywczych i gospodarczych przez konsumentów poza niemowlętami i dziećmi do lat 2 oraz osobami ze znacznie obniżoną odpornością.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Justyna Łukasik
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
/podpisano elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach

ul. Piłsudskiego 33 | 96-100 Skierniewice
+48 46 833 46 00
psse.skierniewice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-77150-25674-VJCCV-15